

№ 003371



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 02.12.2022г по 01.12.2025г.

Код ОКПД 2 25.11.23.119

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42.Н002258 Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод многогранных опор»
ОГРН 1136679011996. ИНН 6679037428. КПП 668501001. Адрес: 620030, Свердловская
область, город Екатеринбург, ул. Карьерная, сооружение 2, этаж 4, помещение 3, телефон:
+7 (34350)4-15-01, email: info@intrcn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод многогранных опор»
ОГРН 1136679011996. ИНН 6679037428. КПП 668501001. Адрес: 620030,
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Карьерная, сооружение 2, этаж 4,
помещение 3, телефон: +7 (34350)4-15-01, email: info@intrcn.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат
аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г.
icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Акустические панели звукопоглощающие и звукоотражающие, шумозащитные, типы
ПШО, ПШП, ПШС,
Выпускаемые по СТО 251123-007-26434954-2020 «Акустические панели
звукопоглощающие и звукоотражающие, шумозащитные. Технические
условия». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Общие требования»
ГОСТ-30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости EI 45

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1381 от 29.11.2022 г.,
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ПОЖЛАБ»)
РОСС RU 31529.04ИЖСО.ИЦ30 до 20 января 2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Носов В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Лейкина М.А.

